



182312050535

正本

单位登记号:	510107000687
项目编号:	SCSHLQTHBKJYXGS712-0005

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202003) 第 012 号

项目名称: 广安市城市生活垃圾
焚烧发电项目 2019-2020 年度环保检测

委托单位: 广安能投华西环保发电有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 03 月 06 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费以外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com



1、检测内容

受广安能投华西环保发电有限公司委托,我公司于2020年01月09日对广安市城市生活垃圾焚烧发电项目(四川省广安市岳池县普安镇斑竹园村6号)噪声进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表2-1。

表2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	1# 厂界东外1m,高1.5m处	工业企业厂界 环境噪声	检测1天 昼夜 各1次
	2# 厂界北外1m,高2.5m处		
	3# 厂界西外1m,高1.5m处		
	4# 厂界南外1m,高1.5m处		

3、检测方法来源

检测方法来源见表3-1。

表3-1 噪声检测方法来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA6021A 声级校准器 CYQ-JL015 AWA6228+ 多功能声级计 CYQ-JL005

4、评价标准

噪声评价标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类限值。

5、检测结果及评价

检测结果见表5-1。


表5-1 噪声检测结果

检测日期	检测点位	等效A声级[dB(A)]	
		昼间	夜间
2020.01.09	1# 厂界东外1m,高1.5m处	56	49
	2# 厂界北外1m,高2.5m处	57	46
	3# 厂界西外1m,高1.5m处	58	48
	4# 厂界南外1m,高1.5m处	59	48
标准限值		60	50

本次检测,工业企业厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类限值要求。

正文结束

附：检测点位示意图



以下空白

编制：王 蔓

审核：胡 婷

签发：李 阳

日期：2020.03.06

日期：2020.03.06

日期：2020.03.06

