



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS13766-0007

检测报告

报告编号 A2210054131187004C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2024 年 1 月检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 01 月 22 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 30040DA4E1

报 告 说 明

报告编号: A2210054131187004C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制: 李斯明

签 发: 王勇

审 核: 任朝晖

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社

签 发 日 期: 2024/01/22

检测结果

报告编号: A2210054131187004C 第 3 页 共 3 页

表 1 工业废气（有组织）

样品信息							
采样日期	2024.01.08~09		检测日期	2024.01.08~11			
样品状态	采样头						
检测结果							
检测点位置	检测项目	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	大气污染物综合 排放标准 GB 16297-1996 表 2 二级标准		排气筒 高度 m	
				浓度限值 mg/m³	速率限值 kg/h		
DA008 飞灰固化稳定化车间排气筒	颗粒物	2.1	0.071	120	5.9	20	
DA004 飞灰固化物贮存间排气筒		ND	/	120	3.5	15	
注：1. “ND” 表示检测结果小于检出限。 2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。							
结论： 参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准，本次检测时段内颗粒物检测项目符合该参照标准限值要求。							
附：排气参数							
检测点位置	检测项目	结果					
		温度 (℃)	压力 (Pa)	流速 (m/s)	标干流量 (N m³/h)	氧含量 (%)	含湿量 (%)
DA008 飞灰固化稳定化车间排气筒	颗粒物	27.6	11	3.6	830	21.0	1.32
DA004 飞灰固化物贮存间排气筒	颗粒物	14.4	298	18.4	33634	21.0	1.57

表 2 检测方法 & 主要仪器信息

工业废气（有组织）			单位：mg/m³
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	分析天平 CPA225D (TTE20151483)

报告结束