



211612050083
有效期2027年3月1日

KMTE/ZLJL-28-05

正本

报告编号: KMTE-25AA035-6

检测报告

项目名称: 长垣川能环保能源发电有限公司
(厂区内无组织废气和噪声第1季度检测)

委托单位: 长垣川能环保能源发电有限公司

检测类别: 废气和噪声

报告日期: 2025年02月15日

凯盟检测技术有限公司



报 告 说 明

1. 报告无本公司“检验检测专用章”、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 本公司仅对本次采样的检测结果负责；送检样品仅对样品负责。
4. 对本报告若有异议，请于合同约定的期限内向本公司提出书面复验申请，逾期按合同执行。
5. 本实验室样品如无特别说明，一般实验室自行处理，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖“检验检测专用章”确认。
7. 本报告未经同意，不得用于商业广告使用。

地 址：河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰 C1 座

邮政编码：457000

客服电话：400-0393-066

1. 任务来源

受长垣川能环保能源发电有限公司的委托, 凯盟检测技术有限公司承担了长垣川能环保能源发电有限公司(厂区内无组织废气和噪声第 1 季度检测)项目的检测工作。我公司依据国家有关环境检测技术规范和检测标准的相关要求, 即组织相关技术人员于 2025 年 02 月 08 日对该项目进行了采样。

2. 检测内容

2.1 无组织排放检测

表 2-1 无组织排放检测内容

采样点位	检测项目	检测频次
上风向 1#、下风向 2#、 下风向 3#、下风向 4#	总悬浮颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	3 次/天, 检测 1 天

2.2 噪声检测

表 2-2 噪声检测内容

采样点位	检测项目	检测频次
东厂界、南厂界、西厂界、北厂界	等效连续 A 声级	昼夜各 1 次, 检测 1 天

3. 检测方法、方法来源及所用仪器设备

表 3-1 检测方法及所用仪器设备一览表

检测类别	检测项目	检测标准号或来源	使用仪器	检出限或最低检出浓度
无组织排放	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平 (EX125DZH)	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外/可见分光光度计 (UV-1500)	0.01 mg/m^3
	硫化氢	废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年)第五篇 第四章 十	可见分光光度计 (V-1200)	0.001 mg/m^3
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 (AWA6228+)	/

4. 质量保证与控制措施

4.1 检测严格按照国家检测技术规范要求执行, 检测活动所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本;

- 4.2 检测人员均持有相关检测项目上岗资格证书;
- 4.3 检测工作涉及的设备均在检定/校准有效期内, 且所用仪器在检测过程中运行正常;
- 4.4 原始数据及检测报告执行三级审核制度。

5. 检测概况

实验室于 2025 年 02 月 09 日至 2025 年 02 月 10 日对样品进行检测。

6. 检测结果

- 6.1 无组织排放检测结果见表 6-1;
- 6.2 气象参数统计表见表 6-2;
- 6.3 噪声检测结果见表 6-3。

表 6-1 无组织排放检测结果表

采样时间		采样地点	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)
2025.02.08	第一次	上风向 1#	237	0.09	0.002	<10
		下风向 2#	403	0.18	0.012	<10
		下风向 3#	312	0.12	0.011	<10
		下风向 4#	360	0.21	0.011	<10
	第二次	上风向 1#	361	0.08	0.010	<10
		下风向 2#	254	0.17	0.004	<10
		下风向 3#	387	0.15	0.012	<10
		下风向 4#	331	0.18	0.011	<10
	第三次	上风向 1#	358	0.11	0.012	<10
		下风向 2#	328	0.19	0.013	<10
		下风向 3#	263	0.17	未检出	<10
		下风向 4#	349	0.19	0.013	11

表 6-2 气象参数统计表

测量时间		温度 (°C)	大气压 (kPa)	湿度 (%)	风速 (m/s)	风向	天气状况
2025.02.08	第一次	-2.1	103.3	26.2	2.1	南	晴
	第二次	0.2	103.0	20.3	1.8	南	晴
	第三次	1.2	103.0	15.2	1.4	南	晴

表 6-3 噪声检测结果表

检测日期	检测点位	昼间噪声值 L_{eq} dB (A)	夜间噪声值	
			L_{max} dB (A)	L_{eq} dB (A)
2025.02.08	东厂界	52	56	43
	南厂界	51	56	42
	西厂界	54	57	44
	北厂界	58	57	47

注：未检出表示检测结果低于方法检出限。

编制：张勇杰


审核：王师师



---报告结束---

KMTE

附：采样点位图



附件 1：资质证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 211612050083

名称: 凯盟检测技术有限公司

地址: 河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰 C1 座 5 楼

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



211612050083
有效期至 2027 年 3 月 1 日

发证日期: 2022 年 9 月 22 日





有效期至: 2027 年 3 月 1 日

发证机关: 河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

附件 2：采样照片

 经度: 114.756924 纬度: 35.204629 时间: 2025-02-08 12:08:09	 经度: 114.756924 纬度: 35.204629 时间: 2025-02-08 12:08:09
图 2-1 无组织检测	图 2-2 无组织检测
 经度: 114.756924 纬度: 35.204629 时间: 2025-02-08 12:08:09	 经度: 114.754270 纬度: 35.206363 时间: 2025-02-08 17:17:59 备注: 北
图 2-3 无组织检测	图 2-4 噪声检测

附件 2